Опросный лист №_____
на ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПНН-ВЛ-П на напряжение 110 кВ

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»** 182113
Псковская область,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский,79
Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72
Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик _____

_____

код города/телефон _____

Ф.И.О. руководителя предприятия _____

Место установки _____

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией предназначены для защиты нейтрали трансформаторов высоковольтных аппаратов от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничитель укомплектован изолирующим основанием, линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом.

Ток взрывобезопасности - 65 кА.

Исполнение по установке - опорное.

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 - IV.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Работоспособность ОПНН обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;
- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале MSK-64.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа (отметить нужное)
1	Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ[1]	110/56	◉
		110/58	○
		110/60	○
2	Номинальный разрядный ток, кА	10 - для 2, 3 класса пропускной способности	◉
		20 - для 4 класса пропускной способности	○
3	Ток пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс, А	2 класс (550А, 680А, 760А)	550А ○ 680А ◉ 760А ○
		3 класс (800А, 900А, 1000А)	800А ○ 900А ○ 1000А ○
		4 класс (1200А, 1450А)	1200А ○ 1450А ○
4	Дополнительная комплектация по заказу	ДТУ-03 - датчик тока	☐
		УКТ-04 - прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (один прибор на группу ОПН)	☐
		ИТ-Д2.03 - регистратор срабатывания	○
		РС-4 - регистратор срабатывания	○
		Металлоконструкция - 2620мм (ажурная стойка)	☐
5	Дополнительные требования		
6	Количество ОПН заказа: ОПНН-ВЛ-П1-_____/_____/_____/_____ УХЛ1[2)]		

Примечание:

[1] возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 1 (требуемое значение необходимо прописать в пункте 5).

[2] например: ОПНН-ВЛ-П1-110/60/10/680 IV УХЛ1

Должность	Ф.И.О.	подпись	дата