



Опросный лист № _____ на разъединители серии РЛК(В,-С) - 10 УХЛ1

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:
 Заказчик _____

 код города/телефон _____
 Факс _____
 Ф.И.О. руководителя предприятия _____
 Место установки _____

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**
 182113, Россия, Псковская область,
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79
 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72
 Факс (81153) 6-38-45; Email: info@zeto.ru

Разъединители качающегося типа. Тип изоляции - полимерная с IV (4) степенью загрязнения по ГОСТ 52082 с удельной проводимостью слоя загрязнения не менее 30 мкСм.



Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°C;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°C;
- скорость ветра:
 - для разъединителей общего назначения (РЛК) не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной 20 мм;
 - для разъединителей специального назначения (РЛКВ-С) не более 25 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной 10 мм.

Ток отключения (коммутационная способность), А

	РЛК	РЛКВ-С
- нагрузки ($\cos \approx \varphi 0,7$)	3,5	50
- индуктивный ($\cos \approx \varphi 0,15$)	1	10
- емкостный ($\cos \approx \varphi 0,15$)	1	10

	Параметры	Варианты исполнения	Значение
1	Тип разъединителя	Общего назначения (РЛК)	
		Специального назначения - повышенной коммутационной способности (РЛКВ-С; только с приводом ПР-7УХЛ1)	
2	Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение	10кВ / 12кВ	
3	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	400А / 10кА / 25кА	
		630А / 10кА / 25кА	
4	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный (только с приводом ПР-7УХЛ1)	
		Двухполюсный (только с приводом ПР-7УХЛ1)	
		Трехполюсный	
5	Наличие заземлителей	2	
		1а (заземлитель со стороны колонки без гибкой связи, колонка расположена под прямым углом к раме)	
		1б (заземлитель со стороны колонки с гибкой связью, колонка расположена под непрямым углом к раме)	
		без ножей заземления	
6	Тип гибкой связи	Ленточная (из медных лент)	
		Плетеная (из сплетенных медных жил)	
7	Тип изоляторов	Полимерные ОСК2-10-А-2 с ДПУ 30 см	
		Полимерные ОСК2-10-А-4 с ДПУ 42 см	

8	Тип привода	Ручной ПР-7 УХЛ1	
		Ручной ПРГ-2Б УХЛ1 (с контактами вторичных электрических цепей и электромагнитной блокировкой)	
		Электродвигательный ПДЖ-1 УХЛ1 (только для исполнения без заземлителей)	
		Электродвигательный ПДД-1 УХЛ1 (только для исполнения без заземлителей; управление по каналам GSM/GPRS) Внимание! Необходимо заполнить опросный лист на привод ПДД-1 УХЛ1	
9	Тип установки	Горизонтальная	
		Вертикальная (В) (только с приводом ПР-7УХЛ1)	
10	Комплект монтажных частей при поставке с приводами ПР-7, ПРГ-2Б, ПДЖ-1: - для разъединителей специального назначения (РЛКВ-С) входит в стандартную поставку; - для разъединителей общего назначения поставляется по заказу Включает в себя кронштейны для установки на железобетонной опоре типа СВ-105, СВ-110 разъединителя и привода, сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу		
10.1	Высота установки разъединителя относительно земли	6200 мм	
		6500 мм	
		6800 мм	
		указать высоту, мм	
10.2	Комплект монтажных частей при поставке с приводом ПДД-1 входит в стандартную поставку, необходимо выбрать вариант комплектации:		
	Трансформатор собственных нужд (ТСН) для сети с напряжением	6 кВ	
		10 кВ	
	Ограничители перенапряжения (ОПН)	требуется	
		не требуется	
	Датчики тока	требуется	
не требуется			
Кроме того, данный комплект монтажных частей включает в себя кронштейны для установки на железобетонной опоре типа СВ-105, СВ-110 разъединителя, привода, ТСН, ОПН, сборные соединительные тяги от разъединителя к приводу (высота установки разъединителя 6800 мм), комплект кабелей для соединения ТСН и привода, датчиков тока и привода.			
11	Дополнительные требования к разъединителю и комплекту монтажных частей (заполнить при необходимости):		
12	Тип упаковки разъединителей	Стандартная  Улучшенная 	
13	Количество разъединителей заказа:		

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!