

## Опросный лист № \_\_\_\_\_ на заземлители серии ЗППА на номинальные напряжения 330, 500 кВ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:  
 Заказчик \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 код города/телефон \_\_\_\_\_  
 Факс \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_  
 Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**  
 182113, Россия, Псковская область,  
 г. Великие Луки, пр. Октябрьский,  
 79 Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72  
 Факс (81153) 6-38-45; e-mail: info@zeto.ru

Заземлители однополюсные серии ЗППА предназначены для обеспечения безопасного проведения ремонтных работ и профилактических осмотров в распределительных устройствах путем заземления отключенных участков электрической цепи. Управление электродвигательным приводом ПД-11-01 УХЛ1. В комплект поставки заземлителей входят опорные стойки, закрепляемые на шпильки бетонных фундаментов.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.
- сейсмичность местности до 8 баллов по шкале MSK-64.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1.	Номинальное / наибольшее рабочее напряжение	330 кВ / 363 кВ 500 кВ / 550 кВ	
2.	Ток термической стойкости (1с) / ток электродинамической стойкости	63 кА / 160 кА	V
3.	Изоляторы по типу изоляции, степени загрязнения по ГОСТ 9920	Фарфоровые I	
Фарфоровые II*		российского производства	
		импортные	
4.	Высота установки заземлителя	Стандартная поставка (2800мм)	
		По заказу (указать высоту стойки)	
5.	Номинальное напряжение питания электродвигателя привода, В	230/400 переменное трехфазное	V
6.	Напряжение питания дистанционного управления привода, В	220 постоянное	
		110 постоянное (по заказу)	
7.	Наличие выносного блока управления по заказу (указать количество выносных блоков по видам оперирования)	трехфазное оперирование заземлителями	
		пофазное оперирование заземлителями	
8.	Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления	по заказу	
9.	Высота стойки, мм	Стандартная поставка	
		По заказу (указать высоту)	
10.	Высота фундамента, мм		
11.	Дополнительные требования		
12.	Количество заземлителей заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**