

**Опросный лист № \_\_\_\_\_ на разъединители серии РГН-150  
климатического исполнения УХЛ1**

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик \_\_\_\_\_

код города/телефон \_\_\_\_\_

Факс \_\_\_\_\_

Ф.И.О. руководителя предприятия \_\_\_\_\_

Место установки \_\_\_\_\_

Изготовитель: **ЗАО «ЗЭТО»**  
182113, Россия, Псковская область,  
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79  
Телефон (81153) 6-38-19; 6-37-72  
Факс (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые, присоединительные размеры выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;
- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;
- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;
- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 20 мм.

	Параметры	Варианты исполнения	Значение заказа
1	Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение	150кВ / 170кВ	V
2	Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости	1000А / 31,5кА / 80кА	
		2000А / 40кА / 100кА	
3	Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920)	Фарфоровая I	
		Фарфоровая II	
4	Наличие заземлителей	Отсутствуют	
		2	
		1а ( заземлитель расположен со стороны ведущей колонки)	
		1б ( заземлитель расположен со стороны ведомой колонки)	
5	Тип разъединителя по количеству полюсов	Однополюсный	
		Трехполюсный	
6	Тип установки	Горизонтальная	V
7	Привод главных ножей разъединителя	Электродвигательный ПД-14	
		Ручной ПРГ-6	1)
8	Привод заземлителя	Электродвигательный ПД-14	
		Ручной ПРГ-6	1)
9	Напряжение питания привода, В	230/400 переменное трехфазное	
		230 переменное однофазное (по заказу)	
		220 постоянное	
10	Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления электродвигательного привода, В	220 постоянное	
		110 постоянное (по заказу)	
11	Наличие выносного блока управления по заказу *	<b>трехфазное оперирование</b> главными ножами и заземлителями трехполюсного разъединителя с одного выносного блока	

		<b>трехфазное оперирование</b> главными ножами и каждой группой заземлителей однополюсных разъединителей с разных выносных	
		<b>пофазное оперирование</b> главными ножами и заземлителями однополюсного разъединителя с одного выносного блока	
12	Межфазное расстояние	Стандартная поставка 2500мм	
		По заказу	
13	Высота установки разъединителя от земли до цоколя	Стандартная поставка 2820мм	
		По заказу(указать высоту)	
14	Дополнительные требования к разъединителю		
15	Дополнительные опции к приводу ПД-14		
16	Количество комплектов заказа		

**ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!**

Примечания:

- 1) Максимальное кол-во кабельных вводов привода ПРГ-6 - 2шт.