



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНТЕРГАЗСЕРТ  
РОСС RU.31570.04ОГН0

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

Регистрационный номер № ОГН4.RU.1112 от 08.07.2022 года. Юридический адрес: Российская Федерация, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28. Телефон/факс: +7(495)481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1112.B02421

П 04529

Срок действия с 21.04.2023 по 25.03.2024

### ПРОДУКЦИЯ:

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 на напряжение 110кВ с элегазовыми ячейками серии ЯТЭ-110, на номинальный ток до 2500А, ток термической стойкости 40кА (климатического исполнения У, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69), ТУ 3414-103-49040910-2013 (ИВЕЖ.674634.003 ТУ) (с изменением №4), серийный выпуск (см. Приложения ПП 01997, ПП 01998)

**КОД ОК 034-2014:** 27.12.10.190

**КОД ТН ВЭД РФ:**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 54828-2022 (п.п. 4.2-4.3, 4.8, 4.10, 5.2, 5.3.1-5.3.4, 5.6.1-5.6.3, 5.8.1-5.8.13, 5.8.18, 5.8.19, 5.8.21, 5.12, 6.2, 6.5.3, 6.5.5, 9.1);

ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.1.1, 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.5-6.4.7, 6.12.1.1, 6.14-6.16);

ГОСТ Р 52726-2007 (п.п. 5.2.1, 5.3, 5.4.1, 5.5.4, 5.9.3, 5.10.8, 5.13, 5.15, п. 6).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624. Юридический адрес и адрес и места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 182110, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79; телефон +7 (81153) 6-37-87, факс +7 (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624. Юридический адрес: 182110, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79; телефон +7 (81153) 6-37-87, факс +7 (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru.

### НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах состояния производства № 77-П4087-ИК2 от 17.03.2023; акта инспекционного контроля № 77-П4087-ИК2 от 17.03.2023; протокола сертификационных испытаний № 01-3/1-13-27-ГС-2020 от 14.08.2020 испытательного центра ЗАО «ЗЭТО» (№ RA.RU.22MB05 от 16.02.2016); решения об аннулировании сертификата соответствия № 77-П4087-ИК2 21.04.2023, решения о выдаче сертификата соответствия № 77-П4087-ИК2 от 21.04.2023.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2а



Руководитель органа по сертификации

*Филипп*  
подпись

К.С. Михалев  
инициалы, фамилия

Эксперт

*БВ*  
подпись

В.С. Бойко  
инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1112.B02421

## Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| КОД ОК 034-2014 | Наименование и обозначение продукции, изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код ТН ВЭД РФ   |                                                    |                                                            |

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624. Юридический адрес: 182110, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79; телефон +7 (81153) 6-37-87, факс +7 (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru.

27.12.10.190

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 с элегазовыми ячейками серии ЯТЭ-110(Л, Ш, И) с основными комплектующими:  
 - выключатели типа ВГО-110 с приводом ППрГ-2, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»;  
 - разъединители и заземлители типа РЗГО-110 с приводом ПД-20, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»;  
 - быстродействующие заземлители типа БЗГО-110 с приводом ППрБ-200, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»;  
 - шины сборные типа ШСГО-110, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»;  
 - трансформаторы тока типа ТТГО-110, ТУ 3414-110-49040910-2013, производства ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»;

ТУ 3414-103-49040910-2013 (ИВЕЖ.674634.003 ТУ)  
 Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110.  
 Технические условия (с изменением №4)



Руководитель органа по сертификации

*Подпись*  
 подпись

К.С. Михалев  
 инициалы, фамилия

Эксперт

*Подпись*  
 подпись

В.С. Бойко  
 инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1112.B02421

## Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| КОД ОК 034-2014 | Наименование и обозначение продукции, изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Код ТН ВЭД РФ   |                                                    |                                                            |

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624. Юридический адрес: 182110, Российская Федерация, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79; телефон +7 (81153) 6-37-87, факс +7 (81153) 6-38-45, e-mail: info@zeto.ru.

27.12.10.190

- трансформаторы напряжения ЗНОГМ-110, ТУ 3414-141-49040910-2016, производства ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»;  
 - муфты кабельные типа RHVS-145, поставляемые ООО «Тайко Электроникс РУС»;  
 - вводы «воздух-элегаз» типа ВВЭ-110, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»;  
 - элегаз повышенной частоты, ТУ 6-02-1249-83, производства ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

ТУ 3414-103-49040910-2013 (ИВЕЖ.674634.003 ТУ)  
 Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110.  
 Технические условия (с изменением №4)



Руководитель органа по сертификации

*Филипп*  
 подпись

К.С. Михалев  
 инициалы, фамилия

Эксперт

*Бойко*  
 подпись

В.С. Бойко  
 инициалы, фамилия