

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический
центр»



А.М. Елифанов

« 09 » 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения взаимодействия с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



К.А. Осинцев

« 09 » сентября 2024 г.

ПРОТОКОЛ № П-165/24 от 09.09.2024 г.

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 07.06.2008

Срок действия с 09.09.2024 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 09.09.2029 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Модуль компактный КМ-ОРУ-110 УХЛ1 наружной установки на напряжение 110 кВ, номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 40 кА, климатического исполнения УХЛ*, категории размещения 1 (с нижним значением рабочей температуры до минус 55°С) по ТУ 3414-061-49040910-2007 (с изм. №3)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО»

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО»

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (разъединитель РГНПШ-110 не предназначен для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)