



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ТРАНСЭНЕРГО**

Новая Басманная ул., 2/1, стр. 1,  
г. Москва, 107174,  
тел.: (499) 262-60-55, факс: (499) 260-13-07,  
e-mail: transenergo@center.rzd.ru

Начальникам дирекций  
по энергообеспечению

Филиалам и подразделениям  
ОАО «РЖД», проектным,  
строительно-монтажным  
организациям (по списку)

16.12.2024 г. № ИСХ-12492/ТЭ

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**о серийном выпуске ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН)**

Трансэнерго информирует о том, что закрытым акционерным обществом «ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» (ЗАО «ЗЭТО») (182113, г. Великие Луки, Псковская область, пр-т Октябрьский, 79, телефон: (811) 536-37-72, e-mail: info@zeto.ru, сайт: www.zeto.ru) серийно выпускаются ограничители перенапряжения нелинейные (ОПН) на классы напряжения 6, 10, 15, 20 и 35 кВ (технические условия ТУ 3414-001-00468683-93 (ИВЕЖ.674361.016 ТУ)), и 110, 150 и 220 кВ (технические условия ТУ3414-044-49040910-2002 (ИВЕЖ.674362.001 ТУ)).

Декларации о соответствии:

на напряжение 6, 10, 15, 20 и 35 кВ – от 17 июня 2020 г № РОСС RU Д-  
RU АГ67.В00016/20, действует до 16 июня 2025 г.;

на напряжение 110, 150 и 220 кВ – от 20 октября 2020 г № РОСС RU Д-  
RU АГ67.В00025/20, действует до 19 октября 2025 г.


Более подробная информация об оборудовании, представляется изготовителем по запросу.

Разрешаем применение оборудования в соответствии с функциональным назначением при сооружении, реконструкции и обновлении объектов Трансэнерго.

Срок действия настоящего разрешения ограничивается указанным в приложении сроком действия декларации о соответствии.

Главный инженер

Исп. Медведев И.М., ТЭ  
(499) 262-40-05



Ю.Н.Король