

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.04586/25



**Заявитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ОГРН 1026000901475, ИНН 6025017624, телефон +7 8115363859, электронная почта [dec@zeto.ru](mailto:dec@zeto.ru), [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ФЕДОРОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

**Заявляет, что продукция** Отделители типа ОД-110/1000 УХЛ1 и ОДЗ-1-110/1000 УХЛ1,

**код ОКПД 2:** 27.12.10.120

**код ТН ВЭД ЕАЭС:** 8535900008

**Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:**

ТУ 16-521.290-83 «Отделители типа ОД-110/1000 УХЛ1 и ОДЗ-1-110/1000 УХЛ1. Технические условия»

Серийный выпуск

**Изготовитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79

**Соответствует требованиям:** ГОСТ Р 52726-2007, Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия, пп. 5.5.8, 5.10.8, 5.10.15, 5.10.17, раздел 6; ГОСТ 1516.3-96, Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции, п. 4.14;

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола испытаний № 01-3/1-12-012-2025 выдан 06.02.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05; сертификат системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 рег. № S 100 20113 выдан с 09.08.2023г. по 10.08.2026г., орган по сертификации TMS CEE doo, г. Белград

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** Зд

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 17.02.2025 по 15.02.2030



М.П. Заявитель  
(при наличии)

подпись

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)