



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНУ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «МГТ».

Регистрационный номер № ОГН4.RU.1119 от 12.07.2023.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 109263, г. Москва, ул. Малышева, д. 13, к. 2, этаж 1, помещение I, комната 33, телефон/факс: +7 (499) 113-33-20, адрес электронной почты: info@osmgt.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1119.B03629

П 05880

Срок действия с 11.04.2025 по 10.04.2028

ПРОДУКЦИЯ:

Модуль компактный КМ-ОРУ-110 наружной установки на напряжение 110 кВ, ТУ 3414-061-49040910-2007 (ИВЕЖ.674634.002 ТУ) «Модуль компактный КМ-ОРУ-110 наружной установки на напряжение 110 кВ. Технические условия» (с изменениями № 1-3).

Серийный выпуск.

Приложения на бланках №№ ПП 04632, 04633.

КОД ОК 034-2014: 27.12.10.190

КОД ТН ВЭД РФ: —

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 1516.3-96 (п. 4.2.2); ГОСТ Р 52726-2007 (п.п.: 5.2, 5.3; 5.4, 5.5.4; 5.5.7, 5.5.8, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10.1; 5.10.8; 5.10.9; 5.10.11, 5.10.15; 5.10.17, 5.10.18, 5.10.21; 5.11, 5.12, 5.13; 5.15; разд. 6, 9); ГОСТ Р 52565-2006 (п.п.: 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1; 6.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3; 6.4.5-6.4.8; 6.4.11, 6.4.12, 6.4.13, 6.5-6.8, 6.10, 6.14-6.16); ГОСТ Р 52034-2023 (п.п.: 4.4, 4.5, 4.7; 5.1.5, 5.5, 5.6); ГОСТ Р 52082-2023 (п.п.: 4.3-4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.7, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.12, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.2-5.3.8, 5.5, 5.6); ГОСТ Р 52725-2021 (п.п.: 5.1.5, 5.2.1-5.2.5, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.5, 5.4.7-5.4.10, 5.4.12, 5.4.13, 5.6, 5.7, 9); ГОСТ 1983-2015 (п.п.: 5.10; 6.1; 6.9, 6.10.1; 6.10.3.2, 6.11, 6.12, 6.14-6.17; 6.19; 6.20.2, 6.22.1, 10.1); ГОСТ 7746-2015 (п.п.: 5.1, 6.1; 6.2.1, 6.2.3, 6.3.1; 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4; 6.3.5, 6.3.7; 6.3.8; 6.4.2; 6.4.3, 6.5-6.9; 6.10.3.2, 6.10.6, 6.12.2; 6.13.1, 6.14.2; 6.15, 7.3, 10.1).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»),

ИНН 6025017624. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79, тел.: +7 (81153) 6-37-63; факс: +7 (81153) 6-38-45; адрес электронной почты: info@zeto.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79, тел.: +7 (81153) 6-37-63; факс: +7 (81153) 6-38-45; адрес электронной почты: info@zeto.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 4-22298 от 26.07.2024; протокола сертификационных испытаний № 01-3/1-12-115-2024 от 20.01.2025, Испытательный центр ЗАО «ЗЭТО» (Аттестат аккредитации № RA.RU.22MB05); акта экспертной группы по сертификации продукции № 4-22298 от 07.04.2025; решения № 4-22298 от 11.04.2025 о выдаче сертификата соответствия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2b.



Руководитель органа по сертификации

подпись

Д.А. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Шатресов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1119.B03629

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79, тел.: +7 (81153) 6-37-63; факс: +7 (81153) 6-38-45; адрес электронной почты: info@zeto.ru.		
27.12.10.190	Модуль компактный КМ-ОРУ-110 наружной установки на напряжение 110 кВ, со следующими комплектующими: - металлоконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ, ТУ 3414-061-49040910-2007 (ИВЕЖ.674634.002 ТУ), производства ЗАО «ЗЭТО»; - разъединители серии РГ(НП)-110 УХЛ1, ТУ 3414-028-41586029-98 производства ЗАО «ЗЭТО»; - ограничители перенапряжения нелинейные на напряжения 110 кВ серии ОПН-П-110 УХЛ1, ТУ 3414-044-49040910-2002 (ИВЕЖ.674362.001 ТУ), производства ЗАО «ЗЭТО»; - изоляторы полимерные опорные стержневые на напряжение 110кВ серии ОСК-10-110 УХЛ1, ТУ 3494-001-53468973-2004, производства ЗАО «ЗЭТО»; - изоляторы керамические на напряжение 110 кВ опорного типа С.8-550П климатического исполнения УХЛ1, производства Modern Insulators (Индия), Hunan (Китай); - шинные опоры ШО-110 УХЛ1, ТУ 3414-064-49040910-2005, производства ЗАО «ЗЭТО».	ТУ 3414-061-49040910-2007 (ИВЕЖ.674634.002 ТУ) Модуль компактный КМ-ОРУ-110 наружной установки на напряжение 110 кВ. Технические условия (с изменениями № 1-3)



Руководитель органа по сертификации

подпись

Д.А. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Шатресов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1119.B03629

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79, тел.: +7 (81153) 6-37-63; факс: +7 (81153) 6-38-45; адрес электронной почты: info@zeto.ru.		
27.12.10.190	Модуль компактный КМ-ОРУ-110 наружной установки на напряжение 110 кВ, с основными комплектующими: - приводы к разъединителям высоковольтным типов ПД-14-УХЛ1, ПД-14П-УХЛ1, ИВЕЖ.654133.017 ТУ, производства ЗАО «ЗЭТО»; - выключатели элегазовые серии ВГТ-110 УХЛ1, ТУ 3414-087-49040910-2010, производства ООО «ЗЭТО-Газовые технологии»; - трансформаторы тока серии ТОГФ-110 УХЛ1, ТУ 27.11.42-160-49040910-2020, ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»; - трансформаторы напряжения ЗНОГ-110 УХЛ1, ТУ 3414-106-49040910-2012, производства ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»; - ошиновка жесткая ШН(К)-110/2000 УХЛ1, ТУ 3414-046-49040910-2002, производства ЗАО «ЗЭТО»; - ошиновка гибкая, ТУ 3414-061-49040910-2007 (ИВЕЖ.674634.002 ТУ), производства ЗАО «ЗЭТО».	ТУ 3414-061-49040910-2007 (ИВЕЖ.674634.002 ТУ) Модуль компактный КМ-ОРУ-110 наружной установки на напряжение 110 кВ. Технические условия (с изменениями № 1-3)



Руководитель органа по сертификации

МП

[Signature]
подпись

Д.А. Копылов
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.Г. Шатресов
инициалы, фамилия