



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ИНТЕРГАЗСЕРТ  
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «МГТ».

Регистрационный номер № ОГН4.RU.1119 от 12.07.2023.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 109263, г. Москва, ул. Малышева, д. 13, к. 2, этаж 1, помещение I, комната 33, телефон/факс: +7 (499) 113-33-20, адрес электронной почты: info@osmgt.ru.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1119.B03633

П 05889

Срок действия с 15.04.2025 по 14.04.2028

### ПРОДУКЦИЯ:

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 на напряжение 110 кВ с элегазовыми ячейками серии ЯТЭ-110, на номинальный ток до 2500 А, ток термической стойкости 40 кА, ТУ 3414-103-49040910-2013 (ИВЕЖ.674634.003 ТУ) Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110. Технические условия (с изменениями № 1-4).

Серийный выпуск. (см. Приложение на бланке ПП 04641).

КОД ОК 034-2014: 27.12.10.190

КОД ТН ВЭД РФ: -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 54828-2022 (п.п. 4.10.1-4.10.3, 5.1-5.6, 5.8.2-5.8.7; 5.8.9-5.8.11, 5.8.13, 5.8.15, 5.8.19-5.8.21; 5.9.1, 5.9.2, 5.11; 5.12, 6.2, 6.5.2); ГОСТ Р 52565-2006 (п.п. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3, 6.5-6.10, 6.4.1-6.4.3; 6.4.5-6.4.8, 6.4.12, 6.4.13, 6.12.1, 6.12.2.4, 6.14-6.16); ГОСТ Р 52726-2007 (п.п. 5.2-5.4, 5.5.1-5.5.6, 5.6, 5.9, 5.8.1-5.8.4, 5.10.1, 5.10.8, 5.10.15, 5.11-5.13; 5.15, п. 6).

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»),

ИНН 6025017624. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79, тел.: +7 (81153) 6-37-63; факс: +7 (81153) 6-38-45; адрес электронной почты: info@zeto.ru.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79, тел.: +7 (81153) 6-37-63; факс: +7 (81153) 6-38-45; адрес электронной почты: info@zeto.ru.

### НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 4-21072 от 26.07.2024; протокола сертификационных испытаний № 01-3/1-12-039-2025 от 20.03.2025 Испытательный центр ЗАО «ЗЭТО» (Аттестат аккредитации № RA.RU.22MB05); акта экспертной группы по сертификации продукции № 4-21072 от 08.04.2025; решения № 4-21072 от 15.04.2025 о выдаче сертификата соответствия.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2b.

Руководитель Органа по сертификации



подпись

Д.А. Копылов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Г. Шатресов

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

## к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1119.V03633

## Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции,	Обозначение документации, по
Код ТН ВЭД РФ	изготовитель	которой выпускается продукция
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79, тел.: +7 (81153) 6-37-63; факс: +7 (81153) 6-38-45; адрес электронной почты: info@zeto.ru.		
27.12.10.190	Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 на напряжение 110 кВ с элегазовыми ячейками серии ЯТЭ-110, на номинальный ток до 2500 А, ток термической стойкости 40 кА, со следующими комплектующими: - выключатели типа ВГО-110 с приводом ППрГ-2, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - разъединители и заземлители типа РЗГО-110 с приводом ПД-20, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - быстродействующие заземлители типа БЗГО-110 с приводом ППрБ-200, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - шины сборные типа ШСГО-110, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - трансформаторы тока типа ТВ-110, ТУ 3414-110-49040910-2013, производства ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»; - трансформаторы напряжения ЗНОГМ-110, ТУ 3414-141-49040910-2016, производства ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»; - муфты кабельные, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - вводы «воздух-элегаз» типа ВВЭ-110, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - элегаз повышенной частоты, ТУ 6-02-1249-83, производства ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».	ТУ 3414-103-49040910-2013 (ИВЕЖ.674634.003 ТУ) Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110. Технические условия (с изменениями № 1-4)



Руководитель органа по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

Д.А. Копылов  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

А.Г. Шатресов  
инициалы, фамилия