


РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический
центр»


_____ А. М. Епифанов
_____ 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения взаимодействия с
производителями оборудования
ПАО «Россети»


_____ К. А. Осинцев
« 24 » апреля 2025 г.



ДОПОЛНЕНИЕ № ИД-60/25 от 24.04.2025 г.

к заключению аттестационной комиссии № ИЗ-197/18 от 14.12.2018
(ИД-177/20 от 09.09.2020; ИД-164/21 от 21.10.2021; ИП-69/24 от 20.05.2024)

Дата очередной плановой проверки производства до 20.05.2029

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства КРУ-6(10)-ЗЕТО-УЗ на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630, 1000, 1250, 1600, 2500 и 3150 А, токи термической стойкости 20, 25 и 31,5 кА, климатического исполнения У* (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), категории размещения 3, с вакуумным выключателем серии ВВ/КР
ТУ 3414-132-49040910-215 (ИВЕЖ.674591.001 ТУ) (изм.№3)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Комплексные решения»
(ООО «Комплексные решения»)
182113, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79, этаж 3, офис 303

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Комплексные решения»
(ООО «Комплексные решения»)
182113, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора; без применения ячеек с ТСН; разъёмные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд; с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке)

Количество баллов в соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 – **94,0** баллов.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без
разрешения ПАО «Россети»

9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9.1 Комплектные распределительные устройства КРУ-6(10)-ЗЕТО-УЗ на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальные токи 630, 1000, 1250, 1600, 2500 и 3150 А, токи термической стойкости 20, 25 и 31,5 кА, климатического исполнения У* (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), категории размещения 3, с вакуумным выключателем серии ВВ/КР, изготавливаемые ООО «Комплексные решения» по ТУ 3414-132-49040910-215 (ИВЕЖ.674591.001 ТУ) (изм.№3), соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора; без применения ячеек с ТСН; разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд; с использованием комплектующих, в том числе ОПН, аттестованных в установленном порядке).

9.2 В соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 «Требования по определению страны происхождения продукции, приобретаемой для производственных нужд группы компаний «РОССЕТИ» - 94 балла.

9.3 В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление в адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее заключение аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.

Заместитель начальника центра по испытаниям и сертификации по технической политике АО «Россети Научно-технический центр»

К.А. Рыжков

Ведущий специалист Управления по проверке качества высоковольтного оборудования подстанций и распределительных устройств Департамента аттестации оборудования АО «Россети Научно-технический центр»

А.П. Семушкина