

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.22868/25

**Заявитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ОГРН 1026000901475, ИНН 6025017624, телефон +7 8115363859, электронная почта [dec@zeto.ru](mailto:dec@zeto.ru), [info@zeto.ru](mailto:info@zeto.ru)

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ФЕДОРОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

**Заявляет, что продукция** Ограничители перенапряжений нелинейные с внешним искровым промежутком на классы напряжений 6, 10 кВ

код ОКПД 2: 27.12.10.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8535400000

**Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:**

ТУ 27.12-148-49040910-2019 (ИВЕЖ.674362.028 ТУ) «Ограничители перенапряжений нелинейные с внешним искровым промежутком на классы напряжений 6, 10 кВ. Технические условия»

Серийный выпуск

**Изготовитель:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79

**Соответствует требованиям:** ГОСТ Р 52725-2021, Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия, пп. 5.4.10, 6.1; ГОСТ 12.2.007.0-75, Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности, пп. 3.3.1, 3.3.3;

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола испытаний № 01-3/1-12-076-2025 выданного 03.06.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05; технического обоснования № 08-1/1-531 от 28.08.2020г.; протокола испытаний № 01-3/1-13-22-Б-2020 от 05.06.2020 выданного испытательной лабораторией "Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05; протокола испытаний № 006-102-2008 от 28.05.2008 выданного ИЦ ВА Филиалом ОАО «НТЦ электроэнергетики» - НИЦ ВВА; сертификат системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 рег. № S 100 20113 выдан с 09.08.2023г. по 10.0.8.2026г., органом по сертификации TMS CEE doo, г. Белград

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 3д

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 17.07.2025 по 16.07.2030



Заявитель

подпись

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)