


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.27511/25



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЭТО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "ЗЭТО-ГТ", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ОФИС 302, ОГРН 1096025001907, ИНН 6025033520, телефон +7 8115363859, электронная почта info@zeto.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ШКРОБЫ ВИТАЛИЯ СТАНИСЛАВОВИЧА

Заявляет, что продукция Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110

код ОКПД 2: 27.12.10.190

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8537209800

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

ТУ 3414-103-49040910-2013 (ИВЕЖ.674634.003 ТУ) «Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110. Технические условия»

Серийный выпуск

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЭТО-ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "ЗЭТО-ГТ", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ОФИС 302

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 54828-2022, Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке с газовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия, раздел 6; ГОСТ Р 55195-2012, Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции, п. 4.14; ГОСТ 12.2.007.3-75, Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности, п.п. 2.1, 2.2, 2.7; ГОСТ 12.2.007.4-75, Система стандартов безопасности труда. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств, п.п. 2.4а, 2.4б, 2.4.1, 2.5, 2.7, 2.8, 2.14, 2.15;

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 01-3/1-12-122-2025 выданного 13.08.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05; сертификата системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 рег. № S 100 20060 выдан с 29.12.2023г. по 28.12.2026г., орган по сертификации TMS CEE doo, г. Белград

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 20.08.2025 по 19.08.2030



Заявитель

подпись

ШКРОБА ВИТАЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)