

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.29792/25



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОГРАД",
ООО "ЭЛЕКТРОГРАД", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ЭТАЖ 3, ОФИС 302, ОГРН 1176027011016,
ИНН 6025050251, телефон +7 8115363859, электронная почта info@zeto.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, СМЕРНОВА ДЕНИСА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Заявляет, что продукция Выключатели элегазовые ВГТ-330-2К-40/3150

код ОКПД 2: 27.12.10.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8535309001

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

ТУ 27.12.10-158-49040910-2020 «Выключатели элегазовые ВГТ-330-2К-40/3150. Технические условия»

Серийный выпуск

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОГРАД",
ООО "ЭЛЕКТРОГРАД", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ЭТАЖ 3, ОФИС 302

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 52565-2006, Выключатели переменного тока на
напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия, п.п. 6.12.1.2, 6.12.1.11, 6.12.2.3, 6.12.4,
6.12.6.3, 6.12.6.4, 6.12.6.5, раздел 7; ГОСТ 1516.3-96, Электрооборудование переменного тока на
напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции, п. 4.14;

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 01-3/1-12-113-2025 выданного 29.07.2025 испытательной лабораторией
"Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Зд

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 04.09.2025 по 03.09.2030



М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

СМЕРНОВ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)