

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.23343/25



Заявитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ОГРН 1026000901475, ИНН 6025017624, телефон +7 8115363859, электронная почта dec@zeto.ru, info@zeto.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ФЕДОРОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Заявляет, что продукция Разъединители серии РГ на напряжение 150 и 220 кВ

код ОКПД 2: 27.12.10.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8535309008

Документ, в соответствии с которыми изготовлена продукция

ТУ 3414-037-41586029-99 (ИВЕЖ.674215.021 ТУ) «Разъединители серии РГ на напряжение 150 и 220 кВ. Технические условия»

Серийный выпуск

Изготовитель: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ", ЗАО "ЗЭТО", место нахождения 182113, РОССИЯ, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79

Соответствует требованиям: ГОСТ Р 52726-2007, Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия, пп. 5.5.8, 5.10.8, 5.10.15, 5.10.17, раздел 6; ГОСТ 1516.3-96, Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции, п. 4.14;

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 01-3/1-12-099-2025 выданного 17.07.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр на безопасность" RA.RU.22MB05; сертификата системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 рег. № S 100 20113 выдан с 09.08.2023г. по 10.08.2026г., органом по сертификации TMS CEE doo, г. Белград

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 22.07.2025 по 21.07.2030



Заявитель

подпись

ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)