


РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический
центр»



А. М. Епифанов

2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения взаимодействия с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



К. А. Осинцев
« 26 » августа 2025 г.



ПРОТОКОЛ № ИД-166/25 от 26.08.2025 г.

**по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии № 09-28
от 18.06.2009 и дополнению**

Срок действия с 26.08.2025 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 26.08.2030 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Жесткая ошиновка напряжением 220 кВ типа ШН-1 (2...8)-220/2000 УХЛ1, ШНК-1(2...8)-220/2000 УХЛ1 на номинальный ток 2000 А, ток термической стойкости 50 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, по ТУ 3414-073-49040910-2007 (изм.4)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО»

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЗЭТО»

Адрес: 182100, г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Количество баллов в соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 – 75 баллов