


РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический
центр»


_____ А. М. Елифанов
_____ 2025 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения взаимодействия с
производителями оборудования
ПАО «Россети»


_____ К. А. Осинцев
« 01 » октября 2025 г.



ПРОТОКОЛ № ИД-203/25 от 01.10.2025 г.

по продлению срока действия заключению аттестационной комиссии № ИЗ-12/15 от 14.01.2015 (ИД-172/18 от 27.11.2018, ИД-111/19 от 15.07.2019) и дополнению.

Срок действия с 01.10.2025 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 01.10.2030 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Выключатели элегазовые баковые серии ВТБ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи отключения 40 кА (номинальные токи 2000 и 3150 А) и 50 кА (номинальный ток 3150 А), климатического исполнения У и УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-101-49040910-2012 (изм. №2)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии»
(ООО «ЗЭТО-ГТ»)

182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии»
(ООО «ЗЭТО-ГТ»)

182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (для класса С1 в части коммутации ненагруженной воздушной и кабельной линии; не предназначены для коммутации тока конденсаторной батареи и шунтирующего реактора (для выключателя на номинальный ток отключения 40 кА))

Количество баллов в соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 – 91 балл.

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без
разрешения ПАО «Россети»