

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель Дирекции  
импортозамещения и взаимодействия  
с производителями оборудования  
ПАО «Россети»



К.А. Осинцев  
« 18 » ноября 2025 г.

**АКТ**  
**ПЛНОВОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА**  
**№ IA-245/25 от 18.11.2025**

к заключению аттестационной комиссии №63-10 от 02.08.2010 (протокол продления  
№П-195/20 от 13.10.2020)

Срок действия с 18.11.2025 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 18.11.2030 г.

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Разъединители серии РГ(П), РГН(П) на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 1000, 2000, 3150 и 4000 А, токи термической стойкости 40÷63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-028-41586029-98 (ИВЕЖ.674214.018 ТУ) с изменением №16

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)  
182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Октябрьский, 79

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)  
182100, Россия, Псковская область, г.Великие Луки, Проспект Октябрьский, 79

**СООТВЕТСТВУЕТ**

техническим требованиям ПАО «Россети»

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ**

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

**Количество баллов в соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 – 83 балла**