

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

К.А. Осинцев
«13 ноября 2025 г.



**АКТ
ПЛАНОВОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА
№ IA-240/25**

к Акту приемки б/н от 09.01.2003 (протокол продления №ПД-205/20 от 27.10.2020)

Срок действия с 13.11.2025 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 13.11.2030 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители серии РЛК на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 и 630 А, ток термической стойкости 10 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-052-49040910-2004 (ИВЕЖ.674212.061 ТУ) с изм. №5

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

Количество баллов в соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 – 100,0 баллов