

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «Россети Научно-технический
центр»



_____ А. М. Епифанов
_____ 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
импортозамещения взаимодействия с
производителями оборудования
ПАО «Россети»

_____ К. А. Осинцев
« 26 » мая 2026 г.



ПРОТОКОЛ №ИПД-103/26 от 26.05.2026 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ ИЗ-8/19 от 22.01.2019 и дополнению

Срок действия с 26.05.2026 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 26.05.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Ограничители перенапряжений нелинейные на классы напряжения от 3 до 35 кВ с зарядами пропускной способности от 1,1 до 2,9 Кл с полимерной внешней изоляцией, климатического исполнения УХЛ, категорий размещения 1 и 2 в соответствии с ТУ 3414-001-00468683-93 изм. 18.

(номенклатурный перечень в соответствии с табл. 5.1).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования»
(ЗАО «ЗЭТО»)

182113, Псковская область, г. Великие Луки, Октябрьский пр-т, д. 79
ИНН 6025017624

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования»
(ЗАО «ЗЭТО»)

182113, Псковская область, г. Великие Луки, Октябрьский пр-т, д. 79
ИНН 6025017624

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»

Количество баллов по СТО 34.01-22-002-2023 – 59 баллов.

10 Заключение

10.1. На основании результатов рассмотрения представленной документации:
- продлить срок действия ЗАК № ІЗ-8/19 от 22.01.2019 на Ограничители перенапряжений нелинейные на классы напряжения от 3 до 35 кВ с зарядами пропускной способности от 1,1 до 2,9 Кл с полимерной внешней изоляцией, климатического исполнения УХЛ, категорий размещения 1 и 2 в соответствии с ТУ 3414-001-00468683-93 изм. 18.

(номенклатурный перечень в соответствии с табл. 5.1)..

Количество баллов по СТО 34.01-22-002-2023 – 59 баллов.

10.2 ЗАО «ЗЭТО» в течение одного года после ввода в действие скорректированной редакции СТО 56947007-29.120.50.076-2011 провести необходимый комплекс испытаний и пройти процедуру проверки соответствия измененному СТО в установленном порядке, подав соответствующую заявку в ПАО «Россети».

В случае невыполнения вышеуказанного требования Акт приемки от 21.12.2001 б/н может быть аннулирован.

10.3 В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления аттестованного оборудования обеспечить направление в адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений в действующее заключение аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.

10.4 ЗАО «ЗЭТО» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

Начальник

Департамента нормативно-технического регулирования АО «Россети Научно-технический центр»

К.А. Рыжков

Начальник Департамента аттестации оборудования АО «Россети Научно-технический центр»

М.Б. Жирнов

Начальник Управления технического регулирования оборудования ЛЭП Департамента нормативно-технического регулирования АО «Россети Научно-технический центр»

Н.С. Руднев

Ведущий эксперт Управления технического регулирования оборудования ЛЭП Департамента нормативно-технического регулирования АО «Россети Научно-технический центр»

М.Е. Вигдергауз