

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

В. В. Харитонов
« » 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
«20» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ № ИД-129/21 от 20.08.2021 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии Акта
приемки б/н от 13.08.2004 (с дополнением от 27.11.2015 №ИД-245/15)

Срок действия с 20.08.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 20.08.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Заземлители типа ЗР на номинальное напряжение 110 кВ, ток термической стойкости 40 кА, на номинальное напряжение 220 кВ, токи термической стойкости 31,5÷50 кА и типа ЗППА на номинальные напряжения 330 и 500 кВ, ток термической стойкости 63 кА, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1, изготавливаемые по ТУ 3414-058-49040910-2004 с изменением №4

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
Адрес: 182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект
Октябрьский, 79

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»)
Адрес: 182100, Россия, Псковская область, г. Великие Луки, Проспект
Октябрьский, 79

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»