



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГНО

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «МГТ».

Регистрационный номер № ОГН4.RU.1119 от 12.07.2023.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 109263, г. Москва, ул. Малышева, д. 13, к. 2, этаж 1, помещение I, комната 33, телефон/факс: +7 (499) 113-33-20, адрес электронной почты: info@osmgt.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1119.B04303

П 06867

Срок действия с 16.06.2026 по 14.04.2028

ПРОДУКЦИЯ:

Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 на напряжение 110 кВ с элегазовыми ячейками серии ЯТЭ-110, на номинальный ток до 2500 А, ток термической стойкости 40 кА. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3414-103-49040910-2013 (ИВЕЖ.674634.003 ТУ) «Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110. Технические условия» (с изменениями № 1-6).

Серийный выпуск.

Приложение на бланке ПП 05429.

КОД ОК 034-2014: 27.12.10.190

КОД ТН ВЭД РФ: —

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 54828-2022 (пп. 4.10.1-4.10.3, 5.1-5.6, 5.8.2-5.8.7; 5.8.9-5.8.11, 5.8.13, 5.8.15, 5.8.19-5.8.21; 5.9.1, 5.9.2, 5.11; 5.12, 6.2, 6.5.2); ГОСТ Р 52565-2006 (пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.3, 6.5-6.10, 6.4.1-6.4.3; 6.4.5-6.4.8, 6.4.12, 6.4.13, 6.12.1, 6.12.2.4, 6.14-6.16); ГОСТ Р 52726-2007 (пп. 5.2-5.4, 5.5.1-5.5.6, 5.6, 5.9, 5.8.1-5.8.4, 5.10.1, 5.10.8, 5.10.15, 5.11-5.13; 5.15, р. 6).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79. Телефон: +7 (81153) 6-37-63, факс: +7 (81153) 6-38-45, адрес электронной почты: info@zeto.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН 6025017624. Адрес юридического лица: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79. Телефон: +7 (81153) 6-37-63, факс: +7 (81153) 6-38-45, адрес электронной почты: info@zeto.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Акта инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 4-21072-ИК1 от 11.06.2026; протокола сертификационных испытаний № 01-3/1-12-039-2025 от 20.03.2025 Испытательный центр ЗАО «ЗЭТО» (Аттестат аккредитации № RA.RU.22MB05); решения об аннулировании сертификата соответствия № 4-21072-ИК1 от 16.06.2026; решения о выдаче сертификата соответствия № 4-21072-ИК1 от 16.06.2026.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2b.

Сертификат выдан взамен № ОГН4.RU.1119.B03633, срок действия с 15.04.2025 по 14.04.2028.

Руководитель органа по сертификации



М.П.

Эксперт

подпись

Д.А. Копылов

инициалы, фамилия

подпись

С.В. Левшаков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1119.B04303

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		
Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 182113, Псковская область, город Великие Луки, проспект Октябрьский, дом 79		
27.12.10.190	Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 на напряжение 110 кВ с элегазовыми ячейками серии ЯТЭ-110, на номинальный ток до 2500 А, ток термической стойкости 40 кА, со следующими комплектующими: - выключатели типа ВГО-110 с приводом ППРГ-2, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - разъединители и заземлители типа РЗГО-110 с приводом ПД-20, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - быстродействующие заземлители типа БЗГО-110 с приводом ППРБ-200, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - шины сборные типа ШСГО-110, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - трансформаторы тока типа ТВ-110, ТУ 3414-110-49040910-2013, производства ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»; - трансформаторы напряжения ЗНОГМ-110, ТУ 3414-141-49040910-2016, производства ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии»; - муфты кабельные, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - вводы «воздух-элегаз» типа ВВЭ-110, ТУ 3414-103-49040910-2013, производства ЗАО «ЗЭТО»; - элегаз повышенной частоты, ТУ 6-02-1249-83, производства ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк».	ТУ 3414-103-49040910-2013 (ИВЕЖ.674634.003 ТУ) Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-110. Технические условия (с изменениями № 1-6)



Руководитель органа по сертификации

(Signature)
подпись

Д.А. Копылов
инициалы, фамилия

Эксперт

(Signature)
подпись

С.В. Левшаков
инициалы, фамилия