УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Дирекции
импортозамещения и взаимодействия
с производителями оборудования
ПАО «Россети»

_____ К.А. Осинцев
«_22_» _октября_ 2026 г.

АКТ
ПЛАНОВОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ПРОИЗВОДСТВА
№ IA-247/26 от 22.10.2026 г.

к заключению аттестационной комиссии № 56-11 от 28.07.2011 (Протоколы продления с дополнением: от 01.03.2017 №ИПД-9/17, от 11.01.2021 №ИД-2/21, от 29.07.2021 № ИП-118/21)

Срок действия с 22.10.2026 г.
Дата очередной плановой проверки производства до 22.10.2031 г.

ОБОРУДОВАНИЕ
Выключатели элегазовые колонковые серии ВГТ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2000 и 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА, климатического исполнения У (элегаз) и УХЛ* (смесь 42%SF_6+58%CF_4, с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 55°С), категории размещения 1, с фарфоровой и полимерной изоляцией, изготавливаемые по ТУ 3414-087-49040910-2010 (ИВЕЖ.674122.002 ТУ) с изм.№1

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»)
Россия, 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79
ИНН 6025033520

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЭТО-Газовые Технологии» (ООО «ЗЭТО-ГТ»)
Россия, 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр-т. Октябрьский, д.79
ИНН 6025033520

СООТВЕТСТВУЕТ
техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
для применения на объектах филиалов и дочерних обществ Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора)

Количество баллов в соответствии с СТО 34.01-22-002-2023 – 86 баллов

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего заключения
без разрешения ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети»

14.2 Выключатели элегазовые колонковые серии ВГТ-110 на номинальное напряжение 110 кВ, номинальные токи 2000 и 3150 А, номинальный ток отключения 40 кА, климатического исполнения У (элегаз) и УХЛ* (смесь 42%SF_6+58%CF_4, с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 55^{o}С), категории размещения 1, с фарфоровой и полимерной изоляцией, изготавливаемые по ТУ 3414-087-49040910- 2010 (ИВЕЖ.674122.002 ТУ) с изм.№1, соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока шунтирующего реактора).

Количество баллов по СТО 34.01-22-002-2023 – 86 баллов.

14.3 ООО «ЗЭТО-ГТ» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах филиалов и дочерних обществ ПАО «Россети».

14.4 В случае инициативного внесения изменений в конструкцию или технологию изготовления аттестованного оборудования ООО «ЗЭТО-ГТ» обеспечить направление в адрес ПАО «Россети» заявки на внесение изменений/дополнений в действующее заключение аттестационной комиссии в порядке и сроки, предусмотренные действующей Методикой ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе. Изготовителю необходимо подтверждать соответствие аттестованного оборудования вносимым изменениям и дополнениям к техническим требованиям ПАО «Россети».

Начальник Департамента нормативно-технического регулирования АО «Россети Научно-технический центр» — К.А. Рыжков

Начальник Департамента аттестации оборудования АО «Россети Научно-технический центр» — М.Б. Жирнов

Ведущий специалист Управления технического регулирования оборудования ПС Департамента нормативно-технического регулирования АО «Россети Научно-технический центр» — А.П. Семушкина